

SAMSVARSERKLÆRING

Certificate of Conformity

Artikkelnummer Article Number:

10200000

Sertifikat/ Certificate:

71704-D2 PS201807

Dette dokumentet har blitt utstedt etter gjennomgang av produktets/produktenes datablad, produkttester og eventuelle tekniske konstruksjonsfiler. Produktet/produktene betraktes å tilfredstille alle nevnte normer og standarder nevnt i dette dokumentet og således anses å tilfredstille alle relevante krav for produktet/produktene

This document has been issued after reviewing the product / product data sheet, product tests and any technical construction files. The product / products are considered to meet all mentioned norms and standards referred to in this document and thus deemed to meet all relevant requirements for the product /products.

Produktnavn: ELIT K04v3, Prosesskalibrator mA og volt

Product name: ELIT K04,

Produktbilde/ Product image**Applikasjon/**Application**Produktbeskrivelse/** Product description

Prosesskalibrator for simulering av volt og mA

Process calibrator for simulation of volts and mA

Normer og standarder/ Norms and standards:

The Low Voltage Directive 2014/35/EU

EN 61010-1:2010

The EMC Directive 2014/30/EU

EN 61326-1:2013

EN 61326-2-2:2013

Gjerdrum

Magne Barli Teknisk sjef/Technical Director

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM TELEFON: 63 93 88 80
WEB: WWW.ELIT.NO MAIL: FIRMAPOST@ELIT.NO

odkjent/Approved: Dato/Date: 08.08.2018

Kontrollert av/Controlled by: Tore

Galgerud